

**Požadované údaje o zařízení k vytápění místnosti a kombinovaném topném přístroji s tepelným čerpadlem v souladu s nařízením (EU) č. 813/2013 & 811/2013**

		HPG-I 15 S Premium
		202621
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Zdroj tepla		Primární směs
Tepelné čerpadlo s nízkou teplotou		-
S přídavným topením		x
Kombinovaný topný přístroj s tepelným čerpadlem		-
Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších klimatických podmínkách, pro použití v středněteplotních soustavách (Prated)	kW	13
Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro použití v středněteplotních soustavách (Prated)	kW	13
Tepelný výkon při teplejších klimatických podmínkách, pro použití v středněteplotních soustavách (Prated)	kW	13
T <sub>j</sub> = -7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW	8.3
T <sub>j</sub> = -7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW	12.2
T <sub>j</sub> = 2 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW	5.1
T <sub>j</sub> = 2 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW	7.4
T <sub>j</sub> = 2 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW	13.8
T <sub>j</sub> = 7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW	3.2
T <sub>j</sub> = 7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW	4.8
T <sub>j</sub> = 7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW	8.8
T <sub>j</sub> = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW	2.2
T <sub>j</sub> = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW	2.2
T <sub>j</sub> = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW	3.9
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW	13.8
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW	13.8
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW	13.8
T <sub>j</sub> = mezní hodnota provozní teploty při chladnějších klimatických podmínkách (Pdh)	kW	13.8
T <sub>j</sub> = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických podmínkách (Pdh)	kW	13.8
T <sub>j</sub> = mezní hodnota provozní teploty při teplejších klimatických podmínkách (Pdh)	kW	13.8
Bivalentní teplota při studenějších klimatických poměrech (Tbiv)	°C	-22
Bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (Tbiv)	°C	-10
Bivalentní teplota při teplejších klimatických poměrech (Tbiv)	°C	2
Energetická účinnost vytápění místnosti podmíněná roční dobou při studenějších klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách ( $\eta_s$ )	%	174
Energetická účinnost vytápění místnosti podmíněná roční dobou při průměrných klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách ( $\eta_s$ )	%	168
Energetická účinnost vytápění místnosti podmíněná roční dobou při teplejších klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách ( $\eta_s$ )	%	167
T <sub>j</sub> = -7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)		4.24
T <sub>j</sub> = -7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)		3.40
T <sub>j</sub> = 2 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)		4.94

T <sub>j</sub> = 2 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)	4.44
T <sub>j</sub> = 2 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (COPd)	3.26
T <sub>j</sub> = 7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	5.24
T <sub>j</sub> = 7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)	5.03
T <sub>j</sub> = 7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (COPd)	3.99
T <sub>j</sub> = 12 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	5.44
T <sub>j</sub> = 12 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)	5.31
T <sub>j</sub> = 12 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (COPd)	5.16
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	3.26
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (COPd)	3.26
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota při teplejších klimatických poměrech (COPd)	3.26
T <sub>j</sub> = provozní teplotní limit při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	3.26
T <sub>j</sub> = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických poměrech (COPd)	3.26
T <sub>j</sub> = provozní teplotní limit při teplejších klimatických poměrech (COPd)	3.26
Mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických poměrech (TOL)	°C -10
Mezní hodnota provozní teploty topné vody (WTOL)	°C 75
Spotřeba proudu ve vypnutém stavu (Poff)	W 19
Spotřeba proudu ve stavu vypnutí termostatu (PTO)	W 19
Spotřeba proudu ve stavu pohotovosti (PSB)	W 19
Spotřeba proudu v provozním stavu s topením klikové skříně (PCK)	W 0
Jmenovitý tepelný výkon přídavného topení při chladnějších klimatických podmírkách (Psup)	kW 0.0
Jmenovitý tepelný výkon přídavného topení (Psup)	kW 0.0
Jmenovitý tepelný výkon přídavného topení při teplejších klimatických podmírkách (Psup)	kW 0.0
Způsob přívodu energie do přídavného topného přístroje	Elektrické
Regulace výkonu	proměnlivý
Hladina akustického výkonu, vnitřní	dB(A) 39
Roční spotřeba energie při chladnějších klimatických podmírkách pro použití v středněteplotních soustavách (QHE)	kWh/a 7451
Roční spotřeba energie při průměrných klimatických podmírkách pro použití v středněteplotních soustavách (QHE)	kWh/a 6476
Roční spotřeba energie při teplejších klimatických podmírkách pro použití v středněteplotních soustavách (QHE)	kWh/a 4211
Průtok na straně tepelného zdroje	m <sup>3</sup> /h 1,31
Energetická účinnost přípravy teplé vody při průměrných klimatických podmírkách	% -
Zvláštní opatření	Všechna zvláštní opatření, která je nutné přijmout při montáži, instalaci nebo údržbě přístroje k vytápění místnosti: Viz návod k instalaci a montáži