

List technických údajů k výrobku: Větrací jednotka pro obytné budovy podle nařízení (EU) č. 1254/2014 | 1253/2014

		LWE-W 100 P
		206648
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Specifická spotřeba energie při studenějších klimatických poměrech pro časové ovládání	kWh/(m²a)	-79,00
Specifická spotřeba energie při průměrných klimatických poměrech pro časové ovládání	kWh/(m²a)	-35,86
Specifická spotřeba energie při teplejších klimatických poměrech pro časové ovládání	kWh/(m²a)	-11,15
Třída energetické účinnosti při chladnějších klimatických poměrech pro časové ovládání		A+
Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických poměrech pro časové ovládání		A
Třída energetické účinnosti při teplejších klimatických poměrech pro časové ovládání		E
Typ větracího přístroje		WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Mehrstufig
Druh rekuperace tepla		Regenerativ
Stupeň změny teploty rekuperace tepla	%	88,0
Průtok vzduchu max.	m³/h	100
Max. příkon	W	60
Hladina akustického výkonu Lwa	dB(A)	44
Vztažný průtok vzduchu	m³/s	0,019
Vztažná tlaková difference	Pa	50
Specifický měrný příkon	W/(m³/h)	0,36
Řídicí faktor řízení časového režimu		0,95
Citlivost na výkyvy tlaku	%	-20/17,8
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a venkovním prostorem	m³/h	2,10
Roční spotřeba elektřiny při chladnějších klimatických poměrech s časovým ovládáním	kWh/a	370
Roční spotřeba elektřiny při průměrných klimatických poměrech s časovým ovládáním	kWh/a	370
Roční spotřeba elektřiny při teplejších klimatických poměrech s časovým ovládáním	kWh/a	370
Roční úspora vytápění při chladnějších klimatických poměrech s časovým ovládáním	kWh/a	8825
Roční úspora vytápění při průměrných klimatických poměrech s časovým ovládáním	kWh/a	4511
Roční úspora vytápění při teplejších klimatických poměrech s časovým ovládáním	kWh/a	2040