

List technických údajů k výrobku: Větrací jednotka pro obytné budovy podle nařízení (EU) č. 1254/2014 | 1253/2014

		LWE 40 KL
		208314
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Specifická spotřeba energie při studenějších klimatických poměrech pro ruční ovládání	kWh/(m²a)	-81,86
Specifická spotřeba energie při průměrných klimatických poměrech pro ruční ovládání	kWh/(m²a)	-39,49
Specifická spotřeba energie při teplejších klimatických poměrech pro ruční ovládání	kWh/(m²a)	-15,21
Třída energetické účinnosti při chladnějších klimatických poměrech pro ruční ovládání		A+
Třída energetické účinnosti při průměrných klimatických poměrech pro ruční ovládání		A
Třída energetické účinnosti při teplejších klimatických poměrech pro ruční ovládání		E
Typ větracího přístroje		WLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahl geregelt
Druh rekuperace tepla		Regenerativ
Stupeň změny teploty rekuperace tepla	%	86,6
Průtok vzduchu max.	m³/h	50
Max. příkon	W	12
Hladina akustického výkonu Lwa	dB(A)	48
Vztažný průtok vzduchu	m³/s	0,014
Vztažná tlaková difference	Pa	50
Specifický měrný příkon	W/(m³/h)	0,14
Řídicí faktor ručního ovládání		1,00
Citlivost na výkyvy tlaku	%	39 / 39
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a venkovním prostorem	m³/h	0,20
Roční spotřeba elektřiny při chladnějších klimatických poměrech s ručním ovládáním	kWh/a	193
Roční spotřeba elektřiny při průměrných klimatických poměrech s ručním ovládáním	kWh/a	193
Roční spotřeba elektřiny při teplejších klimatických poměrech s ručním ovládáním	kWh/a	193
Roční úspora vytápění při chladnějších klimatických poměrech s ručním ovládáním	kWh/a	8668
Roční úspora vytápění při průměrných klimatických poměrech s ručním ovládáním	kWh/a	4431
Roční úspora vytápění při teplejších klimatických poměrech s ručním ovládáním	kWh/a	2004