

Požadované údaje o zařízení k vytápění místnosti a kombinovaném topném přístroji s tepelným čerpadlem v souladu s nařízením (EU) č. 813/2013 & 811/2013

			WPL 09 IKCS classic
			236377
Výrobce			STIEBEL ELTRON
S přídavným topením			x
Kombinovaný topný přístroj s tepelným čerpadlem			-
Jmenovitý tepelný výkon při chladnějších klimatických podmínkách, pro použití v středněteplotních soustavách (Prated)	kW		7
Jmenovitý tepelný výkon při průměrných klimatických podmínkách, pro použití v středněteplotních soustavách (Prated)	kW		4
Tepelný výkon při teplejších klimatických podmínkách, pro použití v středněteplotních soustavách (Prated)	kW		2
T _j = -7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW		4.05
T _j = -7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW		3.9
T _j = 2 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW		2.6
T _j = 2 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW		2.5
T _j = 2 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW		2.3
T _j = 7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW		2.0
T _j = 7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW		2.0
T _j = 7 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW		1.8
T _j = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW		1.9
T _j = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW		2.0
T _j = 12 °C tepelný výkon v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW		1.9
T _j = bivalentní teplota při chladnějších klimatických poměrech (Pdh)	kW		4.0
T _j = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (Pdh)	kW		3.9
T _j = bivalentní teplota při teplejších klimatických poměrech (Pdh)	kW		2.3
T _j = mezní hodnota provozní teploty při chladnějších klimatických podmínkách (Pdh)	kW		6.0
T _j = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických podmínkách (Pdh)	kW		3.9
T _j = mezní hodnota provozní teploty při teplejších klimatických podmínkách (Pdh)	kW		2.3
Pro tepelná čerpadla vzduch-voda: T _j = -15 °C (pokud TOL < -20 °C) (Pdh)	kW		0.0
Bivalentní teplota při studenějších klimatických poměrech (Tbiv)	°C		-7
Bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (Tbiv)	°C		-7
Bivalentní teplota při teplejších klimatických poměrech (Tbiv)	°C		2
Energetická účinnost vytápění místnosti podmíněná roční dobou při studenějších klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách (ηs)	%		116
Energetická účinnost vytápění místnosti podmíněná roční dobou při průměrných klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách (ηs)	%		128
Energetická účinnost vytápění místnosti podmíněná roční dobou při teplejších klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách (ηs)	%		136
T _j = -7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)			2.60
T _j = -7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)			2.22
T _j = 2 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)			3.60

T _j = 2 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)	3.10
T _j = 2 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (COPd)	2.28
T _j = 7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	5.30
T _j = 7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)	4.53
T _j = 7 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (COPd)	3.35
T _j = 12 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	7.10
T _j = 12 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při průměrných klimatických poměrech (COPd)	6.44
T _j = 12 °C topný faktor v režimu částečného zatížení při teplejších klimatických poměrech (COPd)	5.39
T _j = bivalentní teplota při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	2.60
T _j = bivalentní teplota při průměrných klimatických poměrech (COPd)	2.22
T _j = bivalentní teplota při teplejších klimatických poměrech (COPd)	2.28
T _j = provozní teplotní limit při chladnějších klimatických poměrech (COPd)	1.00
T _j = mezní hodnota provozní teploty při průměrných klimatických poměrech (COPd)	2.22
T _j = provozní teplotní limit při teplejších klimatických poměrech (COPd)	2.28
Pro tepelná čerpadla vzduch-voda: T _j = -15 °C (pokud TOL< -20 °C) (COPd)	0.00
Mezní hodnota provozní teploty topné vody (WTOL)	°C
Spotřeba proudu ve vypnutém stavu (Poff)	W
Spotřeba proudu ve stavu vypnutí termostatu (PTO)	W
Spotřeba proudu ve stavu pohotovosti (PSB)	W
Spotřeba proudu v provozním stavu s topením klikové skříně (PCK)	W
Jmenovitý tepelný výkon přídavného topení (Psup)	kW
Způsob přívodu energie do přídavného topného přístroje	Elektrické proměnlivý
Regulace výkonu	
Hladina akustického výkonu, venkovní	dB(A)
Hladina akustického výkonu, vnitřní	dB(A)
Roční spotřeba energie při chladnějších klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách (QHE)	kWh/a
Roční spotřeba energie při průměrných klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách (QHE)	kWh/a
Roční spotřeba energie při teplejších klimatických podmínkách pro použití v středněteplotních soustavách (QHE)	kWh/a
Průtok na straně tepelného zdroje	m ³ /h
Zvláštní opatření	Všechna zvláštní opatření, která je nutné přijmout při montáži, instalaci nebo údržbě přístroje k vytápění místnosti: Viz návod k instalaci a montáži