

List technických údajů k výrobku: Ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů podle nařízení (EU) č. 811/2013 / (S.I. 2019 č. 539 / program 2)

|                                                                                                                                                    |   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|                                                                                                                                                    |   | WPL 24 A Set   |
|                                                                                                                                                    |   | 236413         |
| Výrobce                                                                                                                                            |   | STIEBEL ELTRON |
| Energetická účinnost vytápění místnosti podmíněná roční dobou při průměrných klimatických podmínkách pro použití v nízkoteplotních soustavách (ηs) | % | 175            |
| Třída regulátoru teploty                                                                                                                           |   | VI             |
| Příspěvek regulátoru teploty k energetické účinnosti vytápění                                                                                      | % | 4              |
| Energetická účinnost soustavy při vytápění místnosti a průměrných klimatických poměrech                                                            | % | 143            |
| Energetická účinnost soustavy při vytápění místnosti v chladnějších klimatických poměrech                                                          | % | 120            |
| Energetická účinnost soustavy při vytápění místnosti v teplejších klimatických poměrech                                                            | % | 173            |
| Hodnota rozdílu mezi energetickou účinností vytápění při průměrných klimatických poměrech a při chladnějších klimatických poměrech                 | % | 23             |
| Hodnota rozdílu mezi energetickou účinností vytápění při teplejších klimatických poměrech a při průměrných klimatických poměrech                   | % | 30             |
| Třída energetické účinnosti vytápění místnosti při průměrných klimatických podmínkách, pro použití při nízkých teplotách                           |   | A + + +        |
| Třída energetické účinnosti soupravy při vytápění místnosti a průměrných klimatických poměrech                                                     |   | A + +          |