## Hoja de datos del producto: Aparato para calefacción de locales según reglamento (UE) n.º 811/2013 / (S.I. 2019 n.º 539 / programa 2)

		WPL-A 05 HK 230 Premium
Edition		202669
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Fuente de calor		Außenluft
Bomba de calor de baja temperatura  Con aparato de calefacción auxiliar		-
Dispositivo de calefacción combinado con bomba de calor		<u> </u>
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas frías para		<del>_</del>
aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW	8
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW	6
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW	3
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	4,7
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en		
condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	5,0
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	2,9
$Tj=2~^{\circ}C$ potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	3,0
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	3,0
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	3,1
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	3,0
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	2,7
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	3,6
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	3,6
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	3,5
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	4,7
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	5,0
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	3,0
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones		
climáticas frías (Pdh)	kW	2,6
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	4,1
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	3,0
Para bombas de calor de aire-agua: $Tj = -15$ °C (si TOL< -20 °C) (Pdh)	kW	3,6
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Tbiv)	°C	-7
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Tbiv)	°C	-7
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Tbiv)	°C	2
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media	%	126
temperatura (ηs)		
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (Ŋs)	%	151
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la		
estación en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura ( $\eta$ s)	%	143
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)		2,94
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)		2,64
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)		4,30
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)		3,80

oeficiente de prestación rango de carga parcial en se climáticas medias (COPd) oeficiente de prestación rango de carga parcial en	5,42
oeficiente de prestación rango de carga parcial en	
	4,84
s climáticas cálidas (COPd)	3,61
coeficiente de prestación rango de carga parcial en es climáticas frías (COPd)	6,56
coeficiente de prestación rango de carga parcial en 60 sclimáticas medias (COPd)	09,00
coeficiente de prestación rango de carga parcial en es climáticas cálidas (COPd)	5,33
eratura de bivalencia en condiciones climáticas frías (COPd)	2,94
eratura de bivalencia en condiciones climáticas medias	2,64
eratura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas	2,86
límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones frías (COPd)	1,57
límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones medias (COPd)	2,22
límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones cálidas (COPd)	2,86
as de calor de aire-agua: Tj = -15 °C (si TOL< -20 °C) (COPd)	2,22
e de la temperatura de servicio en condiciones climáticas °C	-22
límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas °C	-10
límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas °C	2
e de la temperatura de servicio del agua caliente en °C sclimáticas frías (WTOL)	75
e de la temperatura de servicio del agua caliente en °C sclimáticas medias (WTOL)	75
e de la temperatura de servicio del agua caliente en °C sclimáticas cálidas (WTOL)	75
de corriente estado apagado (Poff) W	12
de corriente termostato modo off (PTO) W	10
de corriente en standby (PSB) W	12
de corriente en estado de funcionamiento con calefacción de (X)	10
ominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en kW	5,2
ominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en kW	1,5
ominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en kW	0,0
conducción de energía aparato de calefacción auxiliar elekti	trisch
la potencia verände	lerlich
otencia acústica exterior dB(A)	48
otencia acústica interior dB(A)	0
anual de energía anual en condiciones climáticas frías para kWh/a	5927
anual de energía en condiciones climáticas medias para kWh/a	3021
anual de energía en condiciones climáticas cálidas para kWh/a	1085
	2250