

Toote andmeleht: Kombikütteseade määruse (EL) nr 811/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.2
		207683
Tootja		STIEBEL ELTRON
Soojusallikas		Luft
Madala temperatuuriga soojuspump		-
Lisakütteseadmega		-
Kombineeritud kütteseade koos soojuspumbaga		-
Soojuse nimivõimsus külma keskkonnas kliimatisimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	11
Soojuse nimivõimsus keskmises keskkonnas kliimatisimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutustel (Prated)	kW	8
Soojuse nimivõimsus soojades keskkonnas kliimatisimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	6
T _j = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	6.6
T _j = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmises keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	5.1
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	4
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmises keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	4.1
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojades keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	6
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	2.7
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmises keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	2.6
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojades keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	3.9
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	3.4
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmises keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	3.3
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojades keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	3.3
T _j = bivalentstemperatuur külma keskkonnas kliimatisimustes (P _{dh})	kW	6.6
T _j = bivalentstemperatuur keskmises keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	6.1
T _j = bivalentstemperatuur soojades keskkonnas kliimatisimuste korral (P _{dh})	kW	6
T _j = töötemperatuuri piirväärtus külma keskkonnas kliimatisimustes (P _{dh})	kW	1.8
T _j = töötemperatuuri piirväärtus keskmises keskkonnas kliimatisimustel (P _{dh})	kW	5.1
T _j = töötemperatuuri piirväärtus soojades keskkonnas kliimatisimustes (P _{dh})	kW	6
Õhk-vee soojuspumpade puhul: T _j = -15°C (kui TOL < -20°C) (P _{dh})	kW	0
Bivalentstemperatuur külma keskkonnas kliimatisimustes (T _{biv})	Grad C	-7
Bivalentstemperatuur keskmises keskkonnas kliimatisimustes (T _{biv})	Grad C	-5
Bivalentstemperatuur soojades keskkonnas kliimatisimustes (T _{biv})	Grad C	2
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus külma keskkonnas kliimatisimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η _s)	%	103
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus keskmises keskkonnas kliimatisimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η _s)	%	125
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojades keskkonnas kliimatisimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (η _s)	%	153
T _j = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisimuste korral (COP _d)		2.4
T _j = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmises keskkonnas kliimatisimuste korral (COP _d)		2
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisimuste korral (COP _d)		3.6
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmises keskkonnas kliimatisimuste korral (COP _d)		3.3
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojades keskkonnas kliimatisimuste korral (COP _d)		2.2

Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külmade kliimatingimuste korral (COPd)		5
Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		4.6
Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)		3.2
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis külmade kliimatingimuste korral (COPd)		6.2
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		6
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)		5.7
Tj = bivalentstemperatuur külmades kliimatingimustes (COPd)		2.4
Tj = bivalentstemperatuur keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		2.3
Tj = bivalentstemperatuur soojade kliimatingimuste korral (COPd)		2.2
Tj = töötemperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (COPd)		1.4
Tj = töötemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (COPd)		2
Tj = töö piirväärtuse temperatuur soojemates kliimatingimustes (COPd)		2.2
Õhk-vesi soojuspumpade puhul: Tj = -15°C (kui TOL < -20°C) (COPd)		0
Töötlemise temperatuuri piirväärtus külmemates kliimatingimustes (TOL)	Grad C	-15
Töötlemise temperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (TOL)	Grad C	-5
Töötlemise temperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (TOL)	Grad C	2
Küttevee töötlemise temperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (WTOL)	Grad C	60
Küttevee töötlemise temperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (WTOL)	Grad C	60
Küttevee töötlemise temperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (WTOL)	Grad C	60
Energiatarve välja lülitatud olekus (Poff)	Watt	17
Elektritarve, kui termostaat on välja lülitatud (PTO)	Watt	30
Elektritarve ooterežiimis (PSB)	Watt	17
Elektritarve karteriküttega režiimis (PCK)	Watt	5
Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus külmemates kliimatingimustes (PSUP)	kW	11
Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus keskmistes kliimatingimustes (PSUP)	kW	8
Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus soojades kliimatingimustes (PSUP)	kW	0
Lisakütteseadme toiteallika tüüp		elektrisch
Võimsuse reguleerimine		veränderlich
Helivõimsuse tase väljas	dB(A)	57
Helivõimsuse tase sees		-
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	10193
Aastane energiakulu keskmiste kliimatingimuste korral vastavalt keskmise temperatuuriga kasutusel (QHE)	kWh/a	4865
Aastane energiakulu soojemates kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	2048
Soojusallika voolu mahukulu	m3/h	2200
Koormusgraafik		-
Päevane elektritarve külmades kliimatingimustes (QELEC)		-
Päevane elektritarve keskmistes kliimatingimustes (QELEC)		-
Päevane elektritarve soojades kliimatingimustes (QELEC)		-
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes (AEC)		-
Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes (AEC)		-
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes (AEC)		-
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojemates kliimatingimustes vastavalt madalatemperatuurilistel kasutustel (ηs)	%	215
Tarbevee soojendamise energiatõhusus (ηwh) keskmiste kliimatingimuste korral		-
Tarbevee soojendamise energiatõhusus (ηwh) soojemate kliimatingimuste korral		-