

Tuotetietolehtinen: Asetuksen (EU) N:o 626/2011 mukainen Split-ilmastointilaite

		CACR 35 premium2
		232640
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Ulkoyksikkö		CUC 35 premium2
Sisäyksikkö		ACK 35 oL premium2
Ulkoyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	62
Sisäyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	57
GWP		2088
Vuotuinen lämpökerroin jäähdytyskäytössä (SEER)		51,0
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka		A
Jäähdytyksen vuotuinen sähkönkulutus (QCE)	kWh/a	240
Kuorman mitoitus, jäähdytys	kW	35,0
Vuotuinen lämpökerroin lämmityskäytössä (SCOP)		3,9
Lämmityksen energiatehokkuusluokka		B
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus (QHE)	kWh/a	932
Nimelliskapasiteetti ilmoitetussa viitelämpötilassa lämmitys	kW	23,0
Nimelliskapasiteetti bivalenttilämpötilassa, lämmitys	kW	23,0
Nimelliskapasiteetti lämpötilassa käyttörajalla lämmitys	kW	23,0
Kuorman mitoitus, lämmitys	kW	26,0
Varalämmitysteho	kW	3,0