

**Tuotetietolehtinen: Yhdistelmälämmityslaite, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 811/2013 / (S.I. 2019 nro 539 / ohjelma 2)**  
**vaatimukset**

|                                                                                                                                                   |       | <b>WPC 13 S GB</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|                                                                                                                                                   |       | 234311             |
| Valmistaja                                                                                                                                        |       | STIEBEL ELTRON     |
| Kuormitusprofiili                                                                                                                                 |       | XL                 |
| Tilalämmityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, keskilämpötilasovelluksiin                                                      |       | A++                |
| Tilalämmityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa, matalalämpötilasovelluksiin                                                     |       | A+++               |
| Käyttöveden lämmityksen energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa                                                                          |       | A                  |
| Nimellislämpöteho keskivertoilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (Prated)                                                                   | kW    | 12                 |
| Nimellislämpöteho keskivertoilmasto-oloissa matalalämpötilasovelluksiin (Prated)                                                                  | kW    | 13                 |
| Vuotuinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa, keskilämpötilasovelluksiin (QHE)                                                             | kWh/a | 6571               |
| Vuotuinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa, matalalämpötilasovelluksiin (QHE)                                                            | kWh/a | 5195               |
| Vuosittainen sähkön kulutus keskivertoilmasto-oloissa (AEC)                                                                                       | kWh/a | 1540               |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus keskivertoilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin ( $\eta_s$ )                            | %     | 138                |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus keskivertoilmasto-oloissa, matalalämpötilasovelluksiin ( $\eta_s$ )                          | %     | 199                |
| Käyttöveden lämmityksen energiatehokkuus ( $\eta_{wh}$ ) keskivertoilmasto-oloissa                                                                | %     | 113                |
| Äänitehotaso, sisä                                                                                                                                | dB(A) | 50                 |
| Nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (Prated)                                                                    | kW    | 15                 |
| Nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-oloissa matalalämpötilasovelluksiin (Prated)                                                                   | kW    | 16                 |
| Nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin (Prated)                                                                  | kW    | 12                 |
| Nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-oloissa matalalämpötilasovelluksiin (Prated)                                                                 | kW    | 13                 |
| Vuotuinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa, keskilämpötilasovelluksiin (QHE)                                                              | kWh/a | 9642               |
| Vuotuinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa, matalalämpötilasovelluksiin (QHE)                                                             | kWh/a | 7530               |
| Vuotuinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa, keskilämpötilasovelluksiin (QHE)                                                            | kWh/a | 4267               |
| Vuosittainen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa, matalalämpötilasovelluksissa (QHE)                                                       | kWh/a | 3366               |
| Vuotuinen sähkönkulutus kylmissä ilmasto-oloissa (AEC)                                                                                            | kWh/a | 1540               |
| Vuosittainen sähkönkulutus lämpimissä ilmasto-oloissa (AEC)                                                                                       | kWh/a | 1540               |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin ( $\eta_s$ )                             | %     | 143                |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-oloissa, matalalämpötilasovelluksiin ( $\eta_s$ )                           | %     | 204                |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-oloissa keskivertoilmasto-oloissa keskilämpötilasovelluksiin ( $\eta_s$ ) | %     | 137                |
| Vuodenaikakohtainen tilalämmityksen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-oloissa matalalämpötilasovelluksiin ( $\eta_s$ )                          | %     | 199                |