

Fiche produit : dispositif de chauffage des locaux selon règlement (UE) n° 811/2013

		WPE-I 44 H 400 Premium
		201413
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température		A+++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température		A+++
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)	kW	36
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications basse température (Prated)	kW	38
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (η_s)	%	168
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications basse température (η_s)	%	218
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	16768
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications basse température (QHE)	kWh/a	13917
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	50
Précautions particulières	Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage	
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)	kW	36
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications basse température (Prated)	kW	38
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)	kW	36
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications basse température (Prated)	kW	38
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (η_s)	%	174
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications basse température (η_s)	%	226
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (η_s)	%	167
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par temps chaud pour applications basse température (η_s)	%	220
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	19290
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications basse température (QHE)	kWh/a	16014
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	10862
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications basse température (QHE)	kWh/a	8920