

Exigences d'information pour les dispositifs de chauffage des locaux et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur selon règlement (UE) n° 813/2013 & 811/2013

| | | WPC 05 cool |
|---|----|--------------------|
| | | 232932 |
| Fabricant | | STIEBEL ELTRON |
| Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint | | x |
| Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur | | x |
| Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated) | kW | 7 |
| Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated) | kW | 5 |
| Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated) | kW | 5 |
| Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh) | kW | 5.5 |
| Tj = -7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 5.30 |
| Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh) | kW | 5.2 |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh) | kW | 5.6 |
| Tj = 2 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 5.50 |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh) | kW | 5.2 |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh) | kW | 5.7 |
| Tj = 7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 5.60 |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh) | kW | 5.4 |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh) | kW | 5.8 |
| Tj = 12 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 5.70 |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh) | kW | 5.6 |
| Tj = température bivalente par temps froid (Pdh) | kW | 5.4 |
| Tj = température bivalente par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 5.20 |
| Tj = température bivalente par temps chaud (Pdh) | kW | 5.2 |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (Pdh) | kW | 5.2 |
| Tj = température limite de fonctionnement ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 5.20 |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (Pdh) | kW | 5.2 |
| Pour les pompes à chaleur Air/Eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C), Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 5.20 |
| Température bivalente par temps froid (Tbiv) | °C | -15 |
| Température bivalente par temps doux (Tbiv) | °C | -10 |
| Température bivalente par temps chaud (Tbiv) | °C | 2 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (η_s) | % | 140 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (η_s) | % | 134 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (η_s) | % | 133 |
| Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd) | | 3.48 |
| Tj = -7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) | | 2.94 |
| Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd) | | 2.81 |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd) | | 3.92 |
| Tj = 2 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) | | 3.49 |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd) | | 2.81 |

| | | |
|---|---|------------|
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd) | | 4.33 |
| Tj = 7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) | | 3.92 |
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd) | | 3.23 |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd) | | 4.68 |
| Tj = 12 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) | | 4.44 |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd) | | 4.08 |
| Tj = température bivalente par temps froid (COPd) | | 3.24 |
| Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) | | 2.81 |
| Tj = température bivalente par temps chaud (COPd) | | 2.81 |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (COPd) | | 2.81 |
| Tj = température limite de fonctionnement ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) | | 2.81 |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (COPd) | | 2.81 |
| Pour les pompes à chaleur Air/Eau : Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) | | 2.81 |
| Température maximale de service de l'eau de chauffage (WTOL) | °C | 65 |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF) | W | 0 |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO) | W | 54 |
| Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB) | W | 9 |
| Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK) | W | 0 |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint (Psup) | kW | 0.00 |
| Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint | | électrique |
| Régulation de la puissance | | fixe |
| Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur | dB(A) | 45 |
| Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 4398 |
| Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 3017 |
| Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 1967 |
| Débit volumique, côté source de chaleur | m³/h | 1.41 |
| Profil de soutirage | | XL |
| Consommation journalière d'électricité par temps froid (QELEC) | kWh | 6.39 |
| Consommation électrique quotidienne (Qelec) | kWh | 6.39 |
| Consommation journalière d'électricité par temps chaud (QELEC) | kWh | 6.39 |
| Consommation annuelle d'électricité par temps froid (AEC) | kWh/a | 1393 |
| Consommation annuelle d'électricité par temps doux (AEC) | kWh/a | 1393 |
| Consommation annuelle d'électricité par temps chaud (AEC) | kWh/a | 1393 |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (Γ_{wh}) par conditions climatiques moyennes | % | 121 |
| Précautions particulières | Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage | |