**Fiche produit : dispositif de chauffage des locaux selon règlement (UE) n° 811/2013**

| | | **WPL 24 A SR** |
|---|---|---|
| | | 236415 |
| Nom du fournisseur | | STIEBEL ELTRON |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température | | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température | | A+++ |
| Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated) | kW | 16 |
| Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications basse température (Prated) | kW | 15 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (Ƞs) | % | 138 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications basse température (Ƞs) | % | 174 |
| Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 9475 |
| Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 7284 |
| Niveau de puissance acoustique à l'extérieur | dB(A) | 59 |
| Précautions particulières | | Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage |
| Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated) | kW | 18 |
| Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications basse température (Prated) | kW | 22 |
| Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated) | kW | 10 |
| Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications basse température (Prated) | kW | 8 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (Ƞs) | % | 127 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications basse température (Ƞs) | % | 137 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (Ƞs) | % | 157 |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications basse température (Ƞs) | % | 194 |
| Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 14103 |
| Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 16033 |
| Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE) | kWh/a | 3373 |
| Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications basse température (QHE) | kWh/a | 2174 |