

**Termékadatlap: Helyiségfűtő berendezésből és hőmérséklet-szabályzóból álló készülékcsoport a következő (EU) rendeletek szerint: 811/2013 (S.I. 2019 539 sz. / 2-es program)**

|                                                                                                                                        |   | WPE-I 31 Premium H |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|                                                                                                                                        |   | 207089             |
| Gyártó                                                                                                                                 |   | STIEBEL ELTRON     |
| Évszaktól függő központifűtés-energieffektivitás átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén ( $\eta_s$ ) | % | 208                |
| Hőmérséklet-szabályozó osztálya                                                                                                        |   | II                 |
| Hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a központi fűtés energiatartékonyságához                                                          | % | 2                  |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysága átlagos hőmérsékletű idényben                                             | % | 158                |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysága hidegebb idényben                                                         | % | 165                |
| A kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysága melegebb idényben                                                         | % | 158                |
| A központi fűtés átlagos és hidegebb idénybeni energiatartékonysága közti különbség értéke                                             | % | 7                  |
| A központi fűtés melegebb és átlagos hőmérsékletű idénybeni energiatartékonysága közti különbség értéke                                | % | 0                  |
| Központi fűtés energiatartékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben, alacsony hőmérsékletű alkalmazások esetén                  |   | A+++               |
| Kombinált rendszer központi fűtésének energiatartékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben                                      |   | A+++               |