

Termékadatlap: Kombinált fűtőberendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 811/2013 / (S.I. 2019 539 sz. / 2-es program)

		HPA-O 4 CS Plus CN compact Set S
		239599
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Évszaktól függő központifűtés-energiaterheltség-átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (η_s)	%	116
Hőmérséklet-szabályozó osztálya		VI
Hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a központi fűtés energiaterheltségéhez	%	4
A kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltsége átlagos hőmérsékletű idényben	%	120
A kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltsége hidegebb idényben	%	109
A kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltsége melegebb idényben	%	143
A központi fűtés átlagos és hidegebb idénybeni energiaterheltsége közti különbség értéke	%	8
A központi fűtés melegebb és átlagos hőmérsékletű idénybeni energiaterheltsége közti különbség értéke	%	26
Központi fűtés energiaterheltségi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (A+++ -> D)		A+
Kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltségi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)		A+
Melegvíz-készítés energiaterheltségi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)		-
Terhelési profil		-