

**Termékadatlap: Kombinált fűtőberendezés a következő (EU) rendeletek szerint: 811/2013 / (S.I. 2019 539 sz. / 2-es program)**

		<b>HPA-O 8 CS Plus CN compact D Set S</b>
		239602
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Évszaktól függő központifűtés-energiaterheltség-átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén ( $\eta_s$ )	%	125
Hőmérséklet-szabályozó osztálya		VI
Hőmérséklet-szabályozó hozzájárulása a központi fűtés energiaterheltségéhez	%	4
A kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltsége átlagos hőmérsékletű idényben	%	129.3
A kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltsége hidegebb idényben	%	106.9
A kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltsége melegebb idényben	%	162.6
A központi fűtés átlagos és hidegebb idénybeni energiaterheltsége közti különbség értéke	%	22.4
A központi fűtés melegebb és átlagos hőmérsékletű idénybeni energiaterheltsége közti különbség értéke	%	33.3
Központi fűtés energiaterheltségi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben, közepes hőmérsékletű alkalmazások esetén (A+++ -> D)		A++
Kombinált rendszer központi fűtésének energiaterheltségi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)		A++
Melegvíz-készítés energiaterheltségi osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (A+++ -> D)		-
Terhelési profil		-