

Gaminio specifikacija: Negyvenamųjų patalpų ventiliacijos įrenginiai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1253/2014

|                                                                                                                              |          | VRL-C 300 G Premium   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                              |          | 204140                |
| Gamintojas                                                                                                                   |          | STIEBEL ELTRON        |
| Modelis: ventiliacijos įrenginys                                                                                             |          | NWLA, Zwei Richtungen |
| Pavaros tipas                                                                                                                |          | Drehzahlgergert       |
| Šilumos rekuperacijos būdas                                                                                                  |          | anderes               |
| Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje                                                                  | %        | 83,0                  |
| Nominalusis NWLA oro kiekis                                                                                                  | m³/s     | 0,058                 |
| Faktinė elektros įėjimo galia                                                                                                | kW       | 0,151                 |
| SVLint                                                                                                                       | W/(m³/s) | 1217                  |
| Įeinančio oro srauto greitis projektuojant oro tūrio srautą                                                                  | m/s      | 0,72                  |
| Nominalus išorinis slėgis (Δps,ext)                                                                                          | Pa       | 50                    |
| Vėdinimo komponentų vidinio slėgio kritimas (Δps,int)                                                                        | Pa       | 85                    |
| Naudojamų ventiliatorių statinis efektyvumas pagal Reglamentą (ES) Nr. 327/2011                                              | %        | 33,85                 |
| Didžiausias dvikrypčių vėdinimo sistemų vidinio oro nuotėkio koeficientas                                                    | %        | 1,8                   |
| Vėdinimo sistemos korpuso didžiausias išorinio oro nuotėkio koeficientas                                                     | %        | 1,2                   |
| filtrų energetinės charakteristikos, pageidautina energinė klasė (informacija apie apskaičiuotas metines energijos sąnaudas) | kWh      | 12,5                  |
| Filtrų keitimo rodinys                                                                                                       |          | x                     |
| Korpuso garso galios lygis LWA, skirtas NWLA, naudojant NWLA pažymėtuose pastatuose                                          | dB       | 39                    |