

Gaminio specifikacija: Sekciniai oro kondicionieriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011

		CACR 35 premium2
		232640
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Išorėje montuojamas prietaisas		CUC 35 premium2
Viduje montuojamas prietaisas		ACK 35 oL premium2
Išorinio prietaiso garso galios lygis vėsinimo režimu	dB(A)	62
Vidinio prietaiso garso galios lygis vėsinimo režimu	dB(A)	57
Šiltnamio efekto potencialas		2088
Metinis galios koeficientas vėsinimo režime (SEER)		51,0
Aušinimo sistemos energijos efektyvumo klasė		A
Metinės elektros energijos sąnaudos aušinimui (QCE)	kWh/a	240
Apkrovos apskaičiavimas – vėsinimas	kW	35,0
Metinis galios koeficientas šildymo režime (SCOP)		3,9
Šildymo sistemos energijos efektyvumo klasė		B
Metinės elektros energijos sąnaudos šildymui (QHE)	kWh/a	932
Vardinė talpa esant nurodytai referencinei temperatūrai	kW	23,0
Vardinė talpa esant bivalentinei šildymo temperatūrai	kW	23,0
Vardinė talpa esant šildymo eksploatacinių ribų temperatūrai	kW	23,0
Apkrovos apskaičiavimas - šildymas	kW	26,0
„Backup“ šildymo galia	kW	3,0