

Gaminio specifikacija: Sekciniai oro kondicionieriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011

		CUR 4-72 premium2
		232650
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Išorėje montuojamas prietaisas		CUR 4-72 premium2
Viduje montuojamas prietaisas		ACW 18 eksklusiv / ACW 18 eksklusiv / ACW 18 eksklusiv / ACW 18 eksklusiv
Išorinio prietaiso garso galios lygis vėsinimo režimu	dB(A)	64
Vidinio prietaiso garso galios lygis vėsinimo režimu	dB(A)	60
Šiltnamio efekto potencialas		2088
Metinis galios koeficientas vėsinimo režime (SEER)		57,0
Aušinimo sistemos energijos efektyvumo klasė		A+
Metinės elektros energijos sąnaudos aušinimui (QCE)	kWh/a	443
Apkrovos apskaičiavimas – vėsinimas	kW	72,0
Metinis galios koeficientas šildymo režime (SCOP)		3,9
Šildymo sistemos energijos efektyvumo klasė		A
Metinės elektros energijos sąnaudos šildymui (QHE)	kWh/a	2516
Vardinė talpa esant nurodytai referencinei temperatūrai	kW	56,0
Vardinė talpa esant bivalentinei šildymo temperatūrai	kW	62,0
Vardinė talpa esant šildymo eksploatacinių ribų temperatūrai	kW	47,0
Apkrovos apskaičiavimas - šildymas	kW	70,0
„Backup“ šildymo galia	kW	14,0