

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWE-W 115 P Plus
		203788
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-77,86
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-34,91
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-10,32
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Regenerativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	100
Kraftforbruk maks.	W	60
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	44
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,019
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,36
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Ømfintlighet overfor trykksvingninger	%	-20/17,8
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	m³/h	2,10
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	400
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	400
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	400
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8785
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4490
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2031