

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWE 40-2 comfort Set
		204215
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-81,86
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-39,49
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-15,21
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		Regenerativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	86,6
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	70
Kraftforbruk maks.	W	12
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	47
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,014
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,14
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Ømfintlighet overfor trykksvingninger	%	22,9 / 22,9
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	m³/h	0,20
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	193
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	193
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	193
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8668
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4431
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2004