

		LWE-W 100 P
		206648
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk for kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-81,22
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-37,69
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-12,75
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Regenerativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	100
Kraftforbruk maks.	W	60
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	44
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,019
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,36
Styringsfaktor sentral behovsstyring		0,85
Ømfintlighet overfor trykksvingninger	%	-20/17,8
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	m³/h	2,10
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	313
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	313
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	313
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	8905
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	4552
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	2058