

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk for kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-77,58
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-39,20
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-14,58
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring		E
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	155
Kraftforbruk maks.	W	62
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	39
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,030
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,27
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,99
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	3,06
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	826
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	289
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	244
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	8951
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	4576
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	2069