

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 100 PLUS RE
		229978
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m2a)	-75.3
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m2a)	-37.3
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m2a)	-12.9
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring (A+ - > G)		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring (A+ -> G)		-
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring (A+ -> G)		E
Type ventilasjonsenhet		-
Drivmetode		-
Varmegjenvinningstype		-
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88
Luftvolumstrøm maks.	m3/h	155
Kraftforbruk maks.	Watt	62
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	39
Referanseluftvolumstrøm	m3/s	0
Referansetrykkforskjell		-
Spesifikk inngangseffekt	Wm3h	0.3
Styringsfaktor tidsstyring		-
Lekkasjeluftkvote internt	%	1
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	3.1
Blandingsforhold		-
Ømfintlighet overfor trykksvingninger		-
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig		-
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	887
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	350
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	305
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8876
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4537
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2052