

Produktdatablad: Romoppvarmingsenhet iht. EU-forordning nr. 811/2013 / (S.I. 2019 nr. 539 / Program 2)

		WPL 25 IK Set
		231887
Produsent		STIEBEL ELTRON
Varmekilde		-
Lavtemperatur-varmepumpe		-
Med tilleggsvarmeapparat		-
Kombivarmeapparat med varmepumpe		-
Nominell varmeeffekt ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)	kW	20
Nominell varmeeffekt ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)	kW	14
Nominell varmeeffekt ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)	kW	8
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	11.8
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	8.2
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	6.5
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	3.2
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	11.3
Tj = Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	13
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
For luft-vann-varmepumper:Tj = -15 °C (når TOL< -20 °C) (Pdh)	kW	15.2
Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (Tbiv)		-
Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Tbiv)	Grad C	-6
Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Tbiv)		-
Årtidsbetinget sentralvarme-energieffektivitet ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs)	%	126
Årtidsbetinget sentralvarme ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs)	%	133
Årtidsbetinget sentralvarme-energieffektivitet ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs)	%	147
Tj = -7 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = -7 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		3.1
Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		4.3
Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		5.4
Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		1049
Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (COPd)		-

Tj = Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		3.2
Tj = Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		2.9
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved varmere klimaforhold (COPd)		-
For luft-vann-varmepumper: Tj = -15 °C (når TOL < -20 °C) (COPd)		2.7
Grenseverdi for driftstemperaturen ved kaldere klimaforhold (TOL)		-
Grenseverdi for driftstemperaturen ved gjennomsnittlige klimaforhold (TOL)		-
Grenseverdi for driftstemperaturen ved varmere klimaforhold (TOL)		-
Grenseverdi for driftstemperaturen til varmtvannet ved kaldere klimaforhold (WTOL)		-
Grenseverdi for driftstemperatur for varmtvann for gjennomsnittlige klimaforhold (WTOL)	Grad C	65
Grenseverdi for driftstemperaturen til varmtvannet ved varmere klimaforhold (WTOL)		-
Strømforbruk Av-tilstand (Poff)	Watt	18
Strømforbruk termostat Av-tilstand (PTO)	Watt	66
Strømforbruk standbytilstand (PSB)	Watt	18
Strømforbruk driftstilstand med veivhusoppvarming (PCK)	Watt	18
Nominell varmeeffekt tilleggsvarmeapparat for kaldere klimaforhold (PSUP)		-
Nominell varmeeffekt for tilleggsvarmeapparat for gjennomsnittlige klimaforhold (PSUP)	kW	0.4
Nominell varmeeffekt for tilleggsvarmeapparat for varmere klimaforhold (PSUP)		-
Type energitilførsel tilleggsvarmeapparat		elektrisch
Effektstyring		veränderlich
Lydeffektnivå utvendig	dB(A)	53
Lydeffektnivå innvendig	dB(A)	49
Årlig energiforbruk ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)	kWh/a	15337
Årlig energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)	kWh/a	8604
Årlig energiforbruk ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)	kWh/a	2829
Volumstrøm varmekildestrøm	m ³ /h	4000