

**Produktdatablad: Romoppvarmingsenhet iht. EU-forordning nr. 811/2013 / (S.I. 2019 nr. 539 / Program 2)**

|                                                                                                                                       |    | <b>WPW 18 Set</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
|                                                                                                                                       |    | 232952            |
| Produsent                                                                                                                             |    | STIEBEL ELTRON    |
| Varmekilde                                                                                                                            |    | Sole              |
| Lavtemperatur-varmepumpe                                                                                                              |    | -                 |
| Med tilleggsvarmeapparat                                                                                                              |    | -                 |
| Kombivarmeapparat med varmepumpe                                                                                                      |    | -                 |
| Nominell varmeeffekt ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)                       | kW | 18                |
| Nominell varmeeffekt ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)              | kW | 12                |
| Nominell varmeeffekt ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)                       | kW | 6                 |
| Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)                                                                   |    | -                 |
| Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)                                                          |    | -                 |
| Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)                                                                    |    | -                 |
| Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)                                                           |    | -                 |
| Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                                    |    | -                 |
| Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)                                                                    |    | -                 |
| Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)                                                           |    | -                 |
| Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                                    |    | -                 |
| Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)                                                                   |    | -                 |
| Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)                                                          |    | -                 |
| Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                                   |    | -                 |
| Tj = Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (Pdh)                                                                                |    | -                 |
| Tj = Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)                                                                       |    | -                 |
| Tj = Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                                                |    | -                 |
| Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved kaldere klimaforhold (Pdh)                                                                      |    | -                 |
| Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)                                                             |    | -                 |
| Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                                      |    | -                 |
| For luft-vann-varmepumper:Tj = -15 °C (når TOL< -20 °C) (Pdh)                                                                         |    | -                 |
| Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (Tbiv)                                                                                    |    | -                 |
| Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Tbiv)                                                                           |    | -                 |
| Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Tbiv)                                                                                    |    | -                 |
| Årtidsbetinget sentralvarme-energieffektivitet ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs) | %  | 143               |
| Årtidsbetinget sentralvarme ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs)           | %  | 142               |
| Årtidsbetinget sentralvarme-energieffektivitet ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs) | %  | 134               |
| Tj = -7 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)                                                                 |    | -                 |
| Tj = -7 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)                                                        |    | -                 |
| Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)                                                                  |    | -                 |
| Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)                                                         |    | -                 |
| Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)                                                                  |    | -                 |
| Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)                                                                  |    | -                 |
| Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)                                                         |    | -                 |
| Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)                                                                  |    | -                 |
| Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)                                                                 |    | -                 |
| Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)                                                        |    | -                 |
| Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)                                                                 |    | -                 |
| Tj = Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (COPd)                                                                               |    | -                 |

|                                                                                                                      |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Tj = Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)                                                     |       | -     |
| Tj = Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (COPd)                                                              |       | -     |
| Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved kaldere klimaforhold (COPd)                                                    |       | -     |
| Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)                                           |       | -     |
| Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved varmere klimaforhold (COPd)                                                    |       | -     |
| For luft-vann-varmepumper: Tj = -15 °C (når TOL < -20 °C) (COPd)                                                     |       | -     |
| Grenseverdi for driftstemperaturen ved kaldere klimaforhold (TOL)                                                    |       | -     |
| Grenseverdi for driftstemperaturen ved gjennomsnittlige klimaforhold (TOL)                                           |       | -     |
| Grenseverdi for driftstemperaturen ved varmere klimaforhold (TOL)                                                    |       | -     |
| Grenseverdi for driftstemperaturen til varmtvannet ved kaldere klimaforhold (WTOL)                                   |       | -     |
| Grenseverdi for driftstemperatur for varmtvann for gjennomsnittlige klimaforhold (WTOL)                              |       | -     |
| Grenseverdi for driftstemperaturen til varmtvannet ved varmere klimaforhold (WTOL)                                   |       | -     |
| Strømforbruk Av-tilstand (Poff)                                                                                      |       | -     |
| Strømforbruk termostat Av-tilstand (PTO)                                                                             |       | -     |
| Strømforbruk standbytilstand (PSB)                                                                                   |       | -     |
| Strømforbruk driftstilstand med veivhusoppvarming (PCK)                                                              |       | -     |
| Nominell varmeeffekt tilleggsvarmeapparat for kaldere klimaforhold (PSUP)                                            |       | -     |
| Nominell varmeeffekt for tilleggsvarmeapparat for gjennomsnittlige klimaforhold (PSUP)                               |       | -     |
| Nominell varmeeffekt for tilleggsvarmeapparat for varmere klimaforhold (PSUP)                                        |       | -     |
| Type energitilførsel tilleggsvarmeapparat                                                                            |       | -     |
| Effektstyring                                                                                                        |       | fest  |
| Lydeffektnivå utvendig                                                                                               |       | -     |
| Lydeffektnivå innvendig                                                                                              | dB(A) | 49    |
| Årlig energiforbruk ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)          | kWh/a | 11943 |
| Årlig energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE) | kWh/a | 6618  |
| Årlig energiforbruk ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)          | kWh/a | 2491  |
| Volumstrøm varmekildestrøm                                                                                           |       | -     |