

Produktdatablad: Romoppvarmingsenhet iht. EU-forordning nr. 811/2013 / (S.I. 2019 nr. 539 / Program 2)

		WPL 12 S Trend
		233872
Produsent		STIEBEL ELTRON
Varmekilde		Außenluft
Lavtemperatur-varmepumpe		-
Med tilleggsvarmeapparat		-
Kombivarmeapparat med varmepumpe		-
Nominell varmeeffekt ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)	kW	5
Nominell varmeeffekt ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)	kW	5
Nominell varmeeffekt ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (Prated)	kW	6
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = -7 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	4
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	2.4
Tj = 2 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	2.1
Tj = 7 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	2.6
Tj = 12 °C varmeeffekt dellastområde ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	4.5
Tj = Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved kaldere klimaforhold (Pdh)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Pdh)	kW	4.3
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)		-
For luft-vann-varmepumper:Tj = -15 °C (når TOL< -20 °C) (Pdh)	kW	4.1
Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (Tbiv)		-
Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (Tbiv)	Grad C	-10
Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Tbiv)		-
Årtidsbetinget sentralvarme-energieffektivitet ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs)	%	128
Årtidsbetinget sentralvarme ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs)	%	145
Årtidsbetinget sentralvarme-energieffektivitet ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (ηs)	%	158
Tj = -7 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = -7 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		2.2
Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		3.4
Tj = 2 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		4.9
Tj = 7 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		753
Tj = 12 °C effektfaktor dellastområde ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = Bivalenstemperatur ved kaldere klimaforhold (COPd)		-

Tj = Bivalenstemperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		1.9
Tj = Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (COPd)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved kaldere klimaforhold (COPd)		-
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved gjennomsnittlige klimaforhold (COPd)		1.6
Tj = Driftsgrenseverdi-temperatur ved varmere klimaforhold (COPd)		-
For luft-vann-varmepumper: Tj = -15 °C (når TOL < -20 °C) (COPd)		1.8
Grenseverdi for driftstemperaturen ved kaldere klimaforhold (TOL)		-
Grenseverdi for driftstemperaturen ved gjennomsnittlige klimaforhold (TOL)		-
Grenseverdi for driftstemperaturen ved varmere klimaforhold (TOL)		-
Grenseverdi for driftstemperaturen til varmtvannet ved kaldere klimaforhold (WTOL)		-
Grenseverdi for driftstemperatur for varmtvann for gjennomsnittlige klimaforhold (WTOL)	Grad C	60
Grenseverdi for driftstemperaturen til varmtvannet ved varmere klimaforhold (WTOL)		-
Strømforbruk Av-tilstand (Poff)	Watt	17
Strømforbruk termostat Av-tilstand (PTO)	Watt	17
Strømforbruk standbytilstand (PSB)	Watt	17
Strømforbruk driftstilstand med veivhusoppvarming (PCK)	Watt	26
Nominell varmeeffekt tilleggsvarmeapparat for kaldere klimaforhold (PSUP)		-
Nominell varmeeffekt for tilleggsvarmeapparat for gjennomsnittlige klimaforhold (PSUP)	kW	0
Nominell varmeeffekt for tilleggsvarmeapparat for varmere klimaforhold (PSUP)		-
Type energitilførsel tilleggsvarmeapparat		elektrisch
Effektstyring		veränderlich
Lydeffektnivå utvendig	dB(A)	53
Lydeffektnivå innvendig		-
Årlig energiforbruk ved kaldere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)	kWh/a	3750
Årlig energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)	kWh/a	2740
Årlig energiforbruk ved varmere klimaforhold, i hvert tilfelle for anvendelser ved middels temperatur (QHE)	kWh/a	2218
Volumstrøm varmekildestrøm	m ³ /h	4500