

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m2a)	-80.1
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m2a)	-37.5
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m2a)	-13.1
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring (A+ -> G)		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring (A+ -> G)		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring (A+ -> G)		F
Type ventilasjonsenhet		-
Drivmetode		-
Varmegjenvinningstype		-
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	86
Luftvolumstrøm maks.	m3/h	300
Kraftforbruk maks.	Watt	92
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	44
Referanseluftvolumstrøm	m3/s	0.1
Referansetrykkforskjell		-
Spesifikk inngangseffekt	Wm3h	0.2
Styringsfaktor manuell styring		-
Lekkasjeluftkvote internt	%	0.8
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2.1
Blandingsforhold		-
Ømfintlighet overfor trykksvingninger		-
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig		-
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	845
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	308
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	263
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	6720
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4403
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2317