

		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk for kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-75,45
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-39,21
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/(m²a)	-15,83
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	79,7
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	250
Kraftforbruk maks.	W	60
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	43
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,049
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,17
Styringsfaktor sentral behovsstyring		0,85
Lekkasjeluftkvote internt	%	1,59
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,44
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	745
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	208
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	163
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	8511
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	4351
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med sentral behovsstyring	kWh/a	1967