

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-72,94
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-37,32
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-14,29
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	79,7
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	250
Kraftforbruk maks.	W	60
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	43
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,049
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,17
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Lekkasjeluftkvote internt	%	1,59
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,44
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	785
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	248
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	203
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8385
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4286
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1938