

**Fișă de date produs: Aparat de încălzire a încăperii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / programul 2)**

|                                                                                                                                                       |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
|                                                                                                                                                       |   | <b>HPG-I 06 CS Premium</b> |
|                                                                                                                                                       |   | 202628                     |
| Producător                                                                                                                                            |   | STIEBEL ELTRON             |
| Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi scăzute ( $\eta_s$ ) | % | 200                        |
| Clasa regulatorului de temperatură                                                                                                                    |   | VII                        |
| Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației                                                                | % | 4                          |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                                       | % | 163                        |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci                                                        | % | 169                        |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde                                                       | % | 161                        |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci                        | % | 6                          |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii                   | % | 2                          |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi joase                                 |   | A+++                       |
| Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                              |   | A+++                       |