

Fișă de date produs: Aparat de încălzire combinat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / programul 2)

|                                                                                                                                             |   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
|                                                                                                                                             |   | HPA-O 8 CS Plus compact D Set |
|                                                                                                                                             |   | 239062                        |
| Producător                                                                                                                                  |   | STIEBEL ELTRON                |
| Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii (ηs) | % | 125                           |
| Clasa regulatorului de temperatură                                                                                                          |   | VI                            |
| Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației                                                      | % | 4                             |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                             | % | 129                           |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci                                              | % | 107                           |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde                                             | % | 163                           |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci              | % | 22                            |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii         | % | 33                            |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii                       |   | A++                           |
| Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                    |   | A++                           |
| Clasa de eficiență energetică pentru prepararea apei calde în condiții climatice medii                                                      |   | A                             |
| Profil de sarcină                                                                                                                           |   | L                             |