**Технические характеристики изделия: Отопительный прибор (в соответствии с регламентом ЕС № 811/2013)**

| | | **WPL 23 E** |
|---|---|---|
| | | 227758 |
| Производитель | | STIEBEL ELTRON |
| Класс энергоэффективности отопления помещений в умеренных климатических условиях при соответствующих средних температурах | | A+ |
| Класс энергоэффективности отопления помещений в умеренных климатических условиях при соответствующих низких температурах | | A+ |
| Номинальная тепловая мощность в умеренных климатических условиях при соответствующих средних температурах | кВт | 18 |
| Номинальная тепловая мощность в умеренных климатических условиях при соответствующих низких температурах | кВт | 17 |
| Энергоэффективность отопления помещений в умеренных климатических условиях при соответствующих средних температурах | % | 115 |
| Энергоэффективность отопления помещений в умеренных климатических условиях при соответствующих низких температурах | % | 148 |
| Энергопотребление на отопление помещений в умеренных климатических условиях при соответствующих средних температурах | кВт*ч/год | 12656 |
| Энергопотребление на отопление помещений в умеренных климатических условиях при соответствующих низких температурах | кВт*ч/год | 9268 |
| Уровень звуковой мощности внутри | дБ(А) | 58 |
| Уровень звуковой мощности снаружи | дБ(А) | 65 |
| Номинальная тепловая мощность в холодных климатических условиях при соответствующих средних температурах | кВт | 20 |
| Номинальная тепловая мощность в холодных климатических условиях при соответствующих низких температурах | кВт | 18 |
| Номинальная тепловая мощность в теплых климатических условиях при соответствующих средних температурах | кВт | 16 |
| Номинальная тепловая мощность в теплых климатических условиях при соответствующих низких температурах | кВт | 16 |
| Энергоэффективность отопления помещений в холодных климатических условиях при соответствующих средних температурах | % | 109 |
| Энергоэффективность отопления помещений в холодных климатических условиях при соответствующих низких температурах | % | 137 |
| Энергоэффективность отопления помещения в теплых климатических условиях при соответствующих средних температурах | % | 120 |
| Энергоэффективность отопления помещения в теплых климатических условиях при соответствующих низких температурах | % | 157 |
| Энергопотребление на отопление помещений в холодных климатических условиях при соответствующих средних температурах | кВт*ч/год | 17275 |
| Энергопотребление на отопление помещений в холодных климатических условиях при соответствующих низких температурах | кВт*ч/год | 12373 |
| Энергопотребление на отопление помещений в теплых климатических условиях при соответствующих средних температурах | кВт*ч/год | 6955 |
| Энергопотребление на отопление помещений в теплых климатических условиях при соответствующих низких температурах | кВт*ч/год | 5239 |