

**Požadované údaje o tepelnom zdroji na vykurovanie priestoru a kombinovanom tepelnom zdroji s tepelným čerpadlom podľa nariadenia (EÚ) č. 813/2013 & 811/2013**

	<b>SolvisTeo 10 kW</b>
	234100
Výrobca	STIEBEL ELTRON
Zdroj tepla	Soľanka
S príavným vykurovacím prístrojom	x
Kombinované vykurovacie teleso s tepelným čerpadlom	-
Menovitý tepelný výkon pri chladnejších klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie (Prated)	kW 11
Menovitý tepelný výkon pri priemerných klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie (Prated)	kW 9
Menovitý tepelný výkon pri teplejších klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie (Prated)	kW 9
T <sub>j</sub> = -7 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW 8.7
T <sub>j</sub> = 2 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW 9.1
T <sub>j</sub> = 7 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW 9.3
T <sub>j</sub> = 12 °C tepelný výkon prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW 9.5
T <sub>j</sub> = bivalentná teplota pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW 8.6
T <sub>j</sub> = hraničná hodnota prevádzkovej teploty pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	kW 8.6
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda:T <sub>j</sub> = -15 °C (keď TOL< -20 °C) (Pdh)	kW 8.6
Bivalentná teplota pri priemerných klimatických pomeroch (Tbiv)	°C -10
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru pri chladnejších klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie ( $\eta_s$ )	% 120
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru pri priemerných klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie ( $\eta_s$ )	% 114
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru pri teplejších klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie ( $\eta_s$ )	% 114
T <sub>j</sub> = -7 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	2.46
T <sub>j</sub> = 2 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	2.99
T <sub>j</sub> = 7 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	3.42
T <sub>j</sub> = 12 °C výkonové číslo prevádzky s čiastočným zaťažením pri priemerných klimatických pomeroch (Pdh)	3.95
T <sub>j</sub> = bivalentná teplota pri priemerných klimatických pomeroch (COPd)	2.34
T <sub>j</sub> = hraničná hodnota prevádzkovej teploty pri priemerných klimatických pomeroch (COPd)	2.34
Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda:T <sub>j</sub> = -15 °C (keď TOL< -20 °C) (COPd)	2.34
Hraničná hodnota prevádzkovej teploty vykurovacej vody (WTOL)	°C 60
Spotreba prúdu vo vypnutom stave (Poff)	W 0
Spotreba prúdu vo vypnutom stave termostatu (PTO)	W 78
Spotreba prúdu v stave pohotovosti (PSB)	W 3
Spotreba prúdu v prevádzkovom stave s vykurovaním kľúkovej skrine (PCK)	W 0
Menovitý tepelný výkon prídavného vykurovacieho prístroja (Psup)	kW 0
Spôsob prívodu energie do prídavného vykurovacieho prístroja	elektrický
Regulácia výkonu	pevné
Vnútorná hladina akustického výkonu	dB(A) 51
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie (QHE)	kWh/a 8385
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie (QHE)	kWh/a 5788
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch príslušne pre stredoteplotné aplikácie (QHE)	kWh/a 3751
Prietok na strane zdroja tepla	m³/h 2,2