

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 180 balance
		236648
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-90,05
Specifik energiförbrukning vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-48,55
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-22,16
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning		D
Typ av ventilationsaggregat		Zwei Richtungen
Driftsätt		Mehrstufig
Värmeåtervinningstyp		Rekuperativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	89,3
Luftflöde max.	m³/h	250
Max. effektförbrukning	W	65
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	43
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,049
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,18
Styrningsfaktor central behovsstyrning		0,85
Intern läckfaktor	%	0,63
Extern läckfaktor	%	0,44
Årlig strömförbrukning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	582
Årlig strömförbrukning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	45
Årlig strömförbrukning i varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	1183
Årlig besparing för uppvärmning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	9587
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	4900
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med central behovsstyrning	kWh/a	2216