



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

Innengerät : **ACW 18/18/18/18 Premium4**
Außengerät: **CUR 4-72 Premium4**

SEER



kW 7,2
SEER 8,1
kWh/annum 311

SCOP



kW	X	7,0	X
SCOP	X	4,1	X
kWh/annum	X	2389	X



58dB



63dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CUR 4-72 Premium4 Set
		203206
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Ulkoyksikkö		CUR 4-72 Premium4
Sisäyksikkö		ACW 18/18/18/18 Premium4
Ulkoyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	63
Sisäyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	58
Kylmäaine		R32
GWP		675
Vuotuinen lämpökerroin jäähdytyskäytössä (SEER)		8,1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka		A++
Jäähdytyksen vuotuinen sähkönkulutus (QCE)	kWh/a	311
Kuorman mitoitus, jäähdytys	kW	7,2
Vuotuinen lämpökerroin lämmityskäytössä (SCOP)		4,1
Lämmityksen energiatehokkuusluokka		A+
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus (QHE)	kWh/a	2389
Nimelliskapasiteetti ilmoitetussa viitelämpötilassa lämmitys	kW	5,7
Nimelliskapasiteetti bivalenttilämpötilassa, lämmitys	kW	6,3
Nimelliskapasiteetti lämpötilassa käyttörajalla lämmitys	kW	5,0
Kuorman mitoitus, lämmitys	kW	7,0
Varalämmitysteho	kW	0,0