



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON


Innengerät : ACW 18/25/35/36/50
Premium4, ACK 25/35/50 Premium4
Außengerät: CUR 5-102 Premium4

SEER



kW 10,2
SEER 8,2
kWh/annum 436

SCOP



kW	X	7,4	X
SCOP	X	4,7	X
kWh/annum	X	2205	X



58dB



65dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CUR 5-102 Premium4
		203207
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Ulkoyksikkö		CUR 5-102 Premium4
Sisäyksikkö		ACW 18/25/35/36/50 Premium4, ACK 25/35/50 Premium4
Ulkoyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	65
Sisäyksikön äänitehotaso jäähdytystilassa	dB(A)	58
Kylmäaine		R32
GWP		675
Vuotuinen lämpökerroin jäähdytyskäytössä (SEER)		8,2
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka		A++
Jäähdytyksen vuotuinen sähkönkulutus (QCE)	kWh/a	436
Kuorman mitoitus, jäähdytys	kW	10,2
Vuotuinen lämpökerroin lämmityskäytössä (SCOP)		4,7
Lämmityksen energiatehokkuusluokka		A++
Lämmityksen vuosittainen sähkönkulutus (QHE)	kWh/a	2205
Nimelliskapasiteetti ilmoitetussa viitelämpötilassa lämmitys	kW	5,9
Nimelliskapasiteetti bivalenttilämpötilassa, lämmitys	kW	6,4
Nimelliskapasiteetti lämpötilassa käyttörajalla lämmitys	kW	4,9
Kuorman mitoitus, lämmitys	kW	7,4
Varalämmitysteho	kW	0,0