



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON


Innengerät : **ACW 18/18/18/18 Premium4**
Außengerät: **CUR 4-72 Premium4**

SEER



kW 7,2
SEER 8,1
kWh/annum 311

SCOP



kW	X	7,0	X
SCOP	X	4,1	X
kWh/annum	X	2389	X



58dB



63dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CUR 4-72 Premium4 Set
		203206
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Ārēja ierīce		CUR 4-72 Premium4
Iekšēja ierīce		ACW 18/18/18/18 Premium4
Skaņas jaudas līmenis ārējās ierīces dzesēšanas režīmā	dB(A)	63
Skaņas jaudas līmenis iekšējās ierīces dzesēšanas režīmā	dB(A)	58
Dzesējošās viela		R32
GWP		675
No gadalaika atkarīgais jaudas koeficients dzesēšanas režīmā (SEER)		8,1
Dzesēšanas energoefektivitātes klase		A++
Elektroenerģija, kas gada laikā patērēta dzesēšanai (QCE)	kWh/a	311
Projektētā dzesēšanas slodze	kW	7,2
No gadalaika atkarīgais jaudas koeficients apsildes sistēmas režīmā (SCOP)		4,1
Apsildes energoefektivitātes klase		A+
Elektroenerģija, kas gada laikā patērēta apsildei (QHE)	kWh/a	2389
Apsildes nominālā kapacitāte uzdotajā atsaucē temperatūrā	kW	5,7
Nominālā kapacitāte, ja apsildei ir bivalenta temperatūra	kW	6,3
Nominālā kapacitāte, ja temperatūra uz apsildes režīma robežas	kW	5,0
Projektētā apsildes slodze	kW	7,0
Rezerves apsildes jauda	kW	0,0