

Izstrādājuma specifikācija: Lokālā elektriskā telpu apsildes iekārta, atbilstoša (ES) Regulai 2015/1188

|                                                                                                                                         |    | FTM 160/6      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                                                                                                                                         |    | 205680         |
| Ražotājs                                                                                                                                |    | STIEBEL ELTRON |
| Nominālā siltumjauda P <sub>nom</sub>                                                                                                   | kW | 1,0            |
| Maksimālā nepārtrauktā siltumjauda P <sub>max,c</sub>                                                                                   | kW | 1,0            |
| Siltumjaudas/telpas temperatūras regulēšanas veids: vienpakāpes siltumjauda, bez telpas temperatūras regulēšanas                        |    | -              |
| Siltumjaudas/telpas temperatūras regulēšanas veids: divas vai vairākas manuāli regulējamas pakāpes, bez telpas temperatūras regulēšanas |    | -              |
| Siltumjaudas/telpas temperatūras regulēšanas veids: telpas temperatūras regulēšana, pielietojot mehānisko termostatu                    |    | -              |
| Siltumjaudas/telpas temperatūras regulēšanas veids: izmantojot elektronisko telpas temperatūras regulēšanu                              |    | -              |
| Siltumjaudas/telpas temperatūras regulēšanas veids: elektroniska telpas temperatūras regulēšana un regulēšana ar diennakts laiku        |    | -              |
| Siltumjaudas/telpas temperatūras regulēšanas veids: elektroniska telpas temperatūras regulēšana un regulēšana ar nedēļas dienu          |    | x              |
| Citas regulēšanas iespējas: telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes noteikšanas funkciju                                           |    | -              |
| Citas regulēšanas iespējas: telpas temperatūras regulēšana ar atvērtā loga noteikšanas funkciju                                         |    | x              |
| Citas regulēšanas iespējas: izmantojot tālvadības funkciju                                                                              |    | -              |
| Citas regulēšanas iespējas: adaptīva apsildes uzsākšanas regulēšana                                                                     |    | x              |
| Citas regulēšanas iespējas: ar darbības laika ierobežojumu                                                                              |    | -              |
| Citas regulēšanas iespējas: sensors ar melno lodveida lēcu                                                                              |    | -              |