



ENERG


енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON


Innengerät : **ACK 35 oL premium2**
Außengerät: **CUC 35 premium2**

SEER



kW 35,0
SEER 51,0
kWh/annum 240

SCOP



kW	X	26,0	X
SCOP	X	3,9	X
kWh/annum	X	932	X



57 dB



62 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CACR 35 premium2
		232640
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Ārēja ierīce		CUC 35 premium2
Iekšēja ierīce		ACK 35 oL premium2
Skaņas jaudas līmenis ārējās ierīces dzesēšanas režīmā	dB(A)	62
Skaņas jaudas līmenis iekšējās ierīces dzesēšanas režīmā	dB(A)	57
GWP		2088
No gadalaika atkarīgais jaudas koeficients dzesēšanas režīmā (SEER)		51,0
Dzesēšanas energoefektivitātes klase		A
Elektroenerģija, kas gada laikā patērēta dzesēšanai (QCE)	kWh/a	240
Projektētā dzesēšanas slodze	kW	35,0
No gadalaika atkarīgais jaudas koeficients apsildes sistēmas režīmā (SCOP)		3,9
Apsildes energoefektivitātes klase		B
Elektroenerģija, kas gada laikā patērēta apsildei (QHE)	kWh/a	932
Apsildes nominālā kapacitāte uzdotajā atsaucēs temperatūrā	kW	23,0
Nominālā kapacitāte, ja apsildei ir bivalenta temperatūra	kW	23,0
Nominālā kapacitāte, ja temperatūra uz apsildes režīma robežas	kW	23,0
Projektētā apsildes slodze	kW	26,0
Rezerves apsildes jauda	kW	3,0