



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON


Innengerät : ACW 18/25/35/36/50
Premium4, ACK 25/35/50 Premium4
Außengerät: CUR 5-102 Premium4

SEER



kW 10,2
SEER 8,2
kWh/annum 436

SCOP



kW	X	7,4	X
SCOP	X	4,7	X
kWh/annum	X	2205	X



58dB



65dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CUR 5-102 Premium4
		203207
Produsent		STIEBEL ELTRON
Utvendig apparat		CUR 5-102 Premium4
Innvendig apparat		ACW 18/25/35/36/50 Premium4, ACK 25/35/50 Premium4
Lydeffektnivå i kjøledrift utvendig anlegg	dB(A)	65
Lydeffektnivå i kjøledrift innvendig anlegg	dB(A)	58
Kjølemedium		R32
GWP		675
Sesongbetinget effektfaktor i kjølemodus (SEER)		8,2
Energieffektivitetsklasse kjøling		A++
Årlig strømforbruk for kjølingen (QCE)	kWh/a	436
Layout last kjøling	kW	10,2
Sesongbetinget effektfaktor i oppvarmingsmodus (SCOP)		4,7
Energieffektivitetsklasse oppvarming		A++
Årlig strømforbruk for oppvarming (QHE)	kWh/a	2205
Nominell kapasitet ved angitt referansetemperatur oppvarming	kW	5,9
Nominell kapasitet ved bivalent temperatur oppvarming	kW	6,4
Nominell kapasitet ved temperatur ved driftsgrense oppvarming	kW	4,9
Layout last oppvarming	kW	7,4
Backup-varmeeffekt	kW	0,0