



ENERG  
енергия · ενεργεια




**STIEBEL ELTRON**

Innengerät : ACW 18 exklusiv / ACW 18  
exklusiv / ACW 18 exklusiv / ACW 18  
exklusiv

Außengerät: **CUR 4-72 premium2**

SEER




kW 72,0

SEER 57,0

kWh/annum 443

SCOP



kW X 70,0 X

SCOP X 3,9 X

kWh/annum X 2516 X



**60dB**



**64dB**



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

|                                                                             |       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |       | CUR 4-72 premium2                                                     |
|                                                                             |       | 232650                                                                |
| Producent                                                                   |       | STIEBEL ELTRON                                                        |
| Moduł zewnętrzny                                                            |       | CUR 4-72 premium2                                                     |
| Moduł wewnętrzny                                                            |       | ACW 18 exklusiv / ACW 18 exklusiv / ACW 18 exklusiv / ACW 18 exklusiv |
| Poziom mocy akustycznej w trybie chłodzenia modułu zewnętrznego             | dB(A) | 64                                                                    |
| Poziom mocy akustycznej w trybie chłodzenia modułu wewnętrznego             | dB(A) | 60                                                                    |
| GWP                                                                         |       | 2088                                                                  |
| Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia (SEER) |       | 57,0                                                                  |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia                        |       | A+                                                                    |
| Roczne zużycie energii elektrycznej na chłodzenie (QCE)                     | kWh/a | 443                                                                   |
| Rozłożenie obciążeń podczas chłodzenia                                      | kW    | 72,0                                                                  |
| Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej w trybie grzania (SCOP)    |       | 3,9                                                                   |
| Klasa efektywności energetycznej grzanie                                    |       | A                                                                     |
| Roczne zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie (QHE)                     | kWh/a | 2516                                                                  |
| Pojemność znamionowa przy podanej referencyjnej temperaturze ogrzewania     | kW    | 56,0                                                                  |
| Pojemność znamionowa przy biwalentnej temperaturze grzania                  | kW    | 62,0                                                                  |
| Pojemność znamionowa przy temperaturze na granicy pracy grzania             | kW    | 47,0                                                                  |
| Projektowe obciążenie ogrzewania                                            | kW    | 70,0                                                                  |
| Zapasowa moc grzewcza                                                       | kW    | 14,0                                                                  |