




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON


Innengerät : ACK 35 oL premium2
Außengerät: CUC 35 premium2

SEER



kW 35,0
SEER 51,0
kWh/annum 240

SCOP



kW	X	26,0	X
SCOP	X	3,9	X
kWh/annum	X	932	X



57dB



62dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

		CACR 35 premium2
		232640
Producător		STIEBEL ELTRON
Aparat exterior		CUC 35 premium2
Aparat interior		ACK 35 oL premium2
Nivel putere acustică în regim de răcire aparat exterior	dB(A)	62
Nivel putere acustică în regim de răcire aparat interior	dB(A)	57
GWP		2088
Coeficient anual de performanță în modul de răcire (SEER)		51,0
Clase de eficiență energetică la răcire		A
Consum anual energie pentru răcire (QCE)	kWh/a	240
Dimensionare sarcină răcire	kW	35,0
Coeficientul anual de performanță în modul de încălzire (SCOP)		3,9
Clasa de eficiență energetică la încălzire		B
Consum anual energie pentru încălzire (QHE)	kWh/a	932
Capacitatea nominală la temperatura de referință indicată Încălzire	kW	23,0
Capacitatea nominală pentru Încălzire cu temperatură bivalentă	kW	23,0
Capacitatea nominală cu temperatura la limita de funcționare Încălzire	kW	23,0
Dimensionare sarcină Încălzire	kW	26,0
Putere Încălzire Backup	kW	3,0