

Informačný list výrobku: Vetracie prístroje pre nebytové priestory podľa nariadenia (EÚ) č. 1253/2014

		VRL-C 300 D Trend
		204143
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Typ vetracej jednotky		NWLA, Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahlgergelt
Druh rekuperácie tepla		anderes
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	83,0
Menovitý objemový prietok vzduchu v NWLA prístrojoch	m ³ /s	0,058
Skutočný elektrický príkon	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Čelná rýchlosť pri dimenzovanom objemovom prietoku vzduchu	m/s	0,72
Menovitý vonkajší tlak ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Vnútorý pokles tlaku vetracích komponentov ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statická účinnosť ventilátorov používaných podľa nariadenia (EÚ) č. 327/2011	%	33,85
Vnútorá najvyššia kvóta unikajúceho vzduchu dvojsmerných vetracích prístrojov	%	1,8
Vonkajšia najvyššia miera unikajúceho vzduchu z telesa vetracieho prístroja	%	1,2
Energetické vlastnosti, prednostné energetické odstupňovanie, filter (údaj o vypočítanej ročnej spotrebe energie)	kWh	12,5
Zobrazenie výmeny filtra		x
Hladina akustického výkonu LWA telesa NWLA prístrojov s označením na použitie v budovách	dB	39