

Tuotetietolehtinen: Muiden kuin asuintilojen ilmanvaihtolaitteet, jotka täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 1253/2014 vaatimukset

		LTM dezent 800 topline KE GIT
		190707
Valmistaja		tecalor
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		NWLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Drehzahlgeregelt
Lämmön talteenottotapa		anderes
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	83,7
Ilmamäärä NWLA	m³/s	0,150
Todellinen sähkötuloteho	kW	0,335
SVLint	W/(m³/s)	942
Virtausnopeus suunnitellulla ilmamäärällä	m/s	0,86
Nimellisulkopaine (Δps,ext)	Pa	50
Ilmavaihdon rakenneosien sisäinen paineenlasku (Δps,int)	Pa	225
Asetuksen (EU) N:o 327/2011 mukainen käytettyjen puhaltimien staattinen hyötysuhde	%	40,95
Kaksisuuntaisten ilmanvaihtolaitteiden sisäinen maksimi-ilmavuotomäärä	%	9,23
Ulkoinen ilman enimmäisvuotomäärä kotelo ilmanvaihtolaitteisto	%	5,2
Energiaominaisuudet, ennen kaikkea energialuokittelu, suodatin (tieto lasketun vuosittaisen energiankulutuksen kautta)	kWh	60,2
Suodatinvaihtonäyttö		x
Kotelon äänitehotaso LWA rakennuksissa käytettäväksi merkityn NWLA:n yhteydessä	dB	40