



**ENERG**  
енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

**tecalor**

TTL 47



55 °C

35 °C



**A<sup>+</sup>**

**A<sup>++</sup>**

**69 dB**

■ 31	■ 30
■ 29	■ 29
■ 25	■ 27
kW	kW

2019

811/2013

		TTL 47
		229873
Fabricant		tecalor
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à moyenne température		A+
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à basse température		A++
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW	29
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (Prated)	kW	29
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	%	111
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	149
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	20964
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications basse température (QHE)	kWh/a	15805
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW	31
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications basse température (Prated)	kW	30
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW	25
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (Prated)	kW	27
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	%	99
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	124
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température ( $\eta_s$ )	%	106
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	145
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	29861
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications basse température (QHE)	kWh/a	23368
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	12229
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications basse température (QHE)	kWh/a	9746
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	dB(A)	69



# ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE


IA

# tecalor


TTL 47






+    
 +    
 +    
 + 

Fiche produit: Dispositif de chauffage des locaux selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

		<b>TTL 47</b>
		229873
Fabricant		tecalor
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications basse température ( $\eta_s$ )	%	149
Classe du régulateur de température		VII
Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	%	4
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux	%	117
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps froid	%	114
Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps chaud	%	127
Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps doux et par temps froid	%	3
Différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux par temps chaud et par temps doux	%	10
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux pour applications à basse température		A++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux par temps doux		A+

Fiche produit: Dispositif de chauffage des locaux selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

		<b>TTL 47</b>
		229873
Fabricant		tecalor
Source de chaleur		Außenluft
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint		-
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur		-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW	31
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW	29
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW	25
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	22,4
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	22,7
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	26,1
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	25,8
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	25,0
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	27,1
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	26,8
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	26,2
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	26,7
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	26,6
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	26,5
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	21,4
Tj = température bivalente par temps doux (Pdh)	kW	23,2
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	25,0
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh)	kW	19,3
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	22,1
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh)	kW	25,0
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	kW	21,5
Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv)	°C	-10
Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv)	°C	-5
Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv)	°C	2
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (ηs)	%	99
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs)	%	111
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (ηs)	%	106
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		2,60
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2,33
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		3,09
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2,78
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,18

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		3,76
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		3,43
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,81
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4,29
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		41,00
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		3,78
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (COPd)		2,50
Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2,41
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,18
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd)		2,35
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd)		2,26
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,18
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)		2,23
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus froides (TOL)	°C	-20
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL)	°C	-10
Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus chaudes (TOL)	°C	2
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus froides	°C	60
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes	°C	60
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus chaudes	°C	60
Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)	W	7
Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)	W	7
Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)	W	7
Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)	W	25
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques moyennes (PSUP)	kW	6,9
Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint		elektrisch
Régulation de la puissance		fest
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	dB(A)	69
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	29861
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	20964
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	12229
Débit volumique, côté source de chaleur	m³/h	7000