

Gaminio specifikacija: Negyvenamųjų patalpų ventiliacijos įrenginiai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1253/2014

		LTM dezent 800 eco GIT
		190691
Gamintojas		tecalor
Modelis: ventiliacijos įrenginys		NWLA, Zwei Richtungen
Pavaros tipas		Drehzahlgergelt
Šilumos rekuperacijos būdas		anderes
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje	%	83,7
Nominalusis NWLA oro kiekis	m³/s	0,156
Faktinė elektros įėjimo galia	kW	0,331
SVLint	W/(m³/s)	842
Įeinančio oro srauto greitis projektuojant oro tūrio srautą	m/s	0,86
Nominalus išorinis slėgis (Δps,ext)	Pa	50
Vėdinimo komponentų vidinio slėgio kritimas (Δps,int)	Pa	205
Naudojamų ventiliatorių statinis efektyvumas pagal Reglamentą (ES) Nr. 327/2011	%	40,70
Didžiausias dvikrypčių vėdinimo sistemų vidinio oro nuotėkio koeficientas	%	7,1
Vėdinimo sistemos korpuso didžiausias išorinio oro nuotėkio koeficientas	%	4
filtrų energetinės charakteristikos, pageidautina energinė klasė (informacija apie apskaičiuotas metines energijos sąnaudas)	kWh	62,8
Filtrų keitimo rodinys		x
Korpuso garso galios lygis LWA, skirtas NWLA, naudojant NWLA pažymėtuose pastatuose	dB	40