




ENERG
енергия · ενεργεια



WWK-I 300 Plus CH

STIEBEL ELTRON



■ 974
■ **974**
■ 974
kWh/annum



2017

812/2013



Gaminio specifikacija: Karšto vandens šilumos siurblys pagal Reglamentą (ES) Nr. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / 2 programa)

		WWK-I 300 Plus CH
		207272
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Apkrovos profilis		XL
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (patalpos oras) (A+ -> F)		A+
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (patalpos oras)	%	171.8
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), vidutinės oro sąlygos (patalpos oras)	kWh	974
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, kiti apkrovos profiliai, vidutinės oro sąlygos (patalpos oras)		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), kiti galios profiliai, vidutinės oro sąlygos (patalpos oras)	kWh	974
Temperatūros regulatoriaus gamykliniai temperatūros nustatymai	Grad C	53
Garso galios lygis LWA, vidaus patalpa (patalpos oras)	dB(A)	59
Tinkamumas išskirtinei eksploatacijai tik mažų apkrovų laikotarpiu		-
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį kasmetinės elektros energijos sąnaudos priklauso nuo įjungtos išmanaus valdymo sistemos		-
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šaltinės oro sąlygos (patalpos oras)	%	171.8
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, šiltesnis klimatas (patalpos oras)	%	171.8
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šaltinės oro sąlygos (patalpos oras)	kWh	974
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šiltesnės oro sąlygos (patalpos oras)	kWh	974
Garso galios lygis LWA, lauke (patalpos oras)		-
Kasdienės elektros energijos sąnaudos Qelec, vidutinės oro sąlygos (patalpos oras)	kWh	4.5
Sumaišyto vandens kiekis esant 40°C, V40 (patalpos oras)	Liter	415